



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE22.4783

产 品 名 称

Name of Product

型 号 及 规 格

Type of Product

防 爆 标 志

Marking

技 术 文 件

Technical Documents

图 号

Drawing No.

备 注

Note (s)

总线隔离式安全栅

GST-LD-N8401 (Ex)

海湾安全技术有限公司

[Ex Ib Cb] IIC

303050958617

Q/GST C205.1-2022、Q/GST C205.2-2016

F2.909.1315、F2.909.1412

1. 安全栅参数: Um: 250VAC/DC,
Uo: 28V, Io: 115mA, Co: 0.083uF, Lo: 0.45mH, Po: 0.8W.
2. 产品使用环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +55^{\circ}\text{C}$.
3. 关联检验报告: PCEC21601-22104783、PCEC21601-22201421.

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T3836.1-2021 GB/T3836.4-2021

发 给: 海湾安全技术有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2025-03-18

Date of Expire:

发 证 日 期: 2022-11-25

Date of Issue:

印 章

Seal

主任
Director

于油斌

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三马路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066/26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>