



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE25. 7691X



产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图 号
Drawing No.
备 注
Note (s)

点型光电感烟火灾探测器

JTY-GM-G7X (Ex) /WIS

Ex db ib IIC T6 Gb

Q/GST C043. 1-2024; Q/GST C043. 18-2024

F3. 780. 1366

本证书备注内容详见附件。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB/T 3836.1-2021

GB/T 3836.2-2021

GB/T 3836.4-2021

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2030-05-27

Date of Expire:

发证日期: 2025-06-16

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

王 强

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No. 85 No. 3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116



防 爆 合 格 证 附 录

ANNEX OF CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE25.7691X
Certificate No.

1. 额定电压: DC24V。
 2. 监视电流: $\leq 4.4\text{mA}$, 报警电流: $\leq 4.5\text{mA}$ 。
 3. 特殊使用条件:
 - 1) 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。
 - 2) 隔爆接合面预期将不进行修理!
 4. 外壳防护等级: IP66 (底座隔爆部分), IP54 (探头本安部分)。
 5. 型号勘误。
 6. 关联检验报告: J2517691 a。
- 以下空白。



中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Products Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Post code: 300131

<http://www.pcec.com.cn>

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116