



防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号
Certificate No. CE21.1964X

产品名称

Name of Product

型号及规格

Type of Product

防爆标志

Marking

技术文件

Technical Documents

图号

Drawing No.

备注

Note (s)

线型光束感烟火灾探测器

JTY-HM-GST9615

Ex d II C T6 Gb; Ex td A21 IP66 T85°C

Q/GST C046.1-2016

F3.780.359

1. 额定电压: DC24V。
2. 额定功率: 616mW。
3. 外壳防护等级: IP66。
4. 环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。
5. 透明件抗冲击能量为 2J。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发给:

Issued to:

海湾安全技术有限公司
GULF SURVEY TECHNOLOGY LTD.

本证失效日期: 2026-08-26

Date of Expire:

发证日期: 2021-08-26

Date of Issue:

中心印章

Center seal



中心主任

Director

刘红亮

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex Products Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No. 85 No. 3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

<http://www.pcec.com.cn>