



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CB21.1966
Certificate No.

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图 号
Drawing No.
备 注
Note (s)

点型红外火焰探测器

JTG III-GST2016

Ex d IIC T85°C; Ex tb IIIC T85°C

Q/GST C041.1-2016

F3.780.1101

1. 额定电压: DC24V。
2. 额定功率: 840mW。
3. 外壳防护等级: IP66。
4. 使用环境温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +55^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2026-08-27

Date of Expire:

发 证 日 期: 2021-08-27

Date of Issue:

中心印章
Center seal



中心主任
Director

刘红亮

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Ex Products Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn

电话/传真: 022-26651066/26689116