



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE22. 3873

产品名称
Name of Product
型号及规格
Type of Product
防爆标志
Marking
技术文件
Technical Documents
图 号
Drawing No.
备 注
Note (s)

消火栓按钮

J-SAM Q/GST 9117

Ex d I CTB Gb; Ex tb A21 IP65 T80°C

Q/GST C072. 1-2011、Q/GST C072. 13-2021

F2. 909. 1590

1. 额定电压: DC16V~28V。
2. 额定电流: ≤2. 5mA。
3. 环境温度: -25°C≤Ta≤+70°C。
4. 外壳防护等级: IP65。
5. 应采用屈服应力≥450MPa 的紧固件。
6. 关联检验报告: J2213873。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB 12476.1-2013 GB 12476.5-2013

发 给: 海湾安全技术有限公司

Issued to:

本证失效日期: 2027-04-18

Date of Expire:

发 证 日 期: 2022-04-18

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

刘红亮

中海油天津化工研究设计院有限公司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn