



防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号
Certificate No. CE22.2617

产 品 名 称
Name of Product
型 号 及 规 格
Type of Product
防 爆 标 志
Marking
技 术 文 件
Technical Documents
图 号
Drawing No.
备 注
Note (s)

火灾声光警报器

GST-HX-420B/Ex

Ex d II C T6 Gb

Q/GST C091.1-2012、Q/GST C091.2-2021

F3.928.866



1. 工作电压: DC24V。
2. 工作电流: $\leq 10\text{mA}$ 。
3. 环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 70^{\circ}\text{C}$ 。
4. 外壳防护等级: IP65。
5. 关联检验报告: J2212617。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards
GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司
Issued to:

本证失效日期: 2027-02-23

Date of Expire:

发 证 日 期: 2022-02-23

Date of Issue:

印章
Seal



主任
Director

刘红亮

中 海 油 天 津 化 工 研 究 设 计 院 有 限 公 司
(国家防爆产品质量检验检测中心(天津))
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center(TianJin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcec@pcec.com.cn

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn